



## ATA

**CE-024:103.001- Comissão de Estudos de Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio**

Ata da 07ª reunião / 2018

Data: 06/08/2018

INÍCIO: 9h00

TÉRMINO: 12h00

Local: ABNT/CB-24 – Corpo de Bombeiros - Sé - São Paulo – SP

Próxima reunião: 03/09/2018 às 9h.

Local: ABNT/CB-024 – Corpo de Bombeiros - Sé - São Paulo – SP

COORDENADOR: Ademir Santos

SECRETÁRIO: Ana Paula Flores (Ad Hoc)

**1. PARTICIPANTES**

(1) Produtor; (2) Consumidor Intermediário; (3) Consumidor Final; (4) Órgãos Técnicos; (5) Fornecedor de Insumos; (6) Órgão regulador/regulamentador/acreditador; (7) Organismo de avaliação da conformidade; (8) Fornecedor do serviço; (9) Empresa de Capacitação; (10) Empresa onde o sistema será implantado; (11) Empresa implantadora do sistema; (12) Pessoas objeto da qualificação; (13) Empresa que fornece a mão de obra; (14) empresa que utiliza a mão de obra.

**1.1 PRESENTES**

Entidade	Classe	MPE?	Representante	Telefone	Endereço eletrônico
Adventech	8	S	Arnaldo Devez Filho		
AF Projetos	8	S	Ana Paula Flores		
Cam Fire	2	S	Cesar N. F. Miranda		
Corpo de Bombeiros			Renato da Cunha Adashi		
Delta Fire	1		Waldir Minuscoli		
Ezalpha PJ	1	N	Paola Jablon		
Ezalpha PJ	1	N	Paul Jablon		
Honeywell	1	N	Ademir Pereira dos Santos		
JFL Alarmes	1	S	Josi Cassio B. V. Lima		
Kidde Brasil	1	N	Marcio S. Brito		
Marsh	8	N	Marcelo Forster		
Nexser Tecnologia Azul Sistemas	8	S	Rafael Silva Pereira		
Segurimax			Rafael Leão		
Skyfire	1		Flávio Pires		

**1.2 Ausentes Justificados**

Mind	Miguel Vassalo Junior
Siemens	Roberto Godoy
Digisensor	Jair Oliveira
Siemens	Marcelo Moreira
Ascael	Mauricio Monastero
AVS PM	Andreas Von Schmädel



### 1.3 Convidados

Relação de convidados está no Anexo A.

## 2. Expediente

2.1 A ata da reunião 07/2018 foi lida e aprovada pelos membros presentes sem ressalvas

## 3. ASSUNTOS TRATADOS

3.1 Trabalhos em andamento:

### ABNT NBR ISO 7240-2 Equipamentos de indicação e controle

Projeto: 24:103.01-001/02(ISO 7240-2 2017)

Estágio atual: Texto aprovado

### ABNT NBR 17240 Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos

Projeto:

Estágio atual: Continuidade de revisão: discutidas definições do capítulo 6.

### 3.2 Comentários sobre o capítulo 6 da NBR 17240 a partir de 6.4.1

O grupo de trabalho recebeu dos membros Danilo Pires e Waldir Minuscoli um documento referente ao sistema de detecção e alarme de incêndio Wireless para ser incluso no capítulo 6 NBR 17240. O grupo de trabalho irá formatar o texto que será disponibilizado para comentários e discutido na próxima reunião em setembro.

### 3.3 Avaliação dos comentários sobre o capítulo 8 da NBR 17240

Foi solicitado que seja preparado comentários do grupo Wireless para compor a elaboração do capítulo 8.

3.4 O projeto de revisão da ABNT NBR ISO 7240-02:2012 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Parte 02: Equipamentos de indicação e controle, foi aprovado para ser enviado para consulta nacional pela ABNT.

**A CE aprova o Projeto 024:103.001-002 (ISO 7240-02) para Consulta Nacional por 30 dias. A CE o considerará aprovado como Norma Brasileira, desde que no período em Consulta Nacional, o Projeto não receba recomendação de desaprovação com objeção técnica justificada ou pertinente ao Projeto de Norma.**



#### 4. OUTROS ASSUNTOS

4.1 Está em consulta nacional o Projeto ABNT NBR 16651 – Proteção Contra Incêndios em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS). A comissão decidiu receber os comentários de todos os participantes e apresentar o que for consenso de forma conjunta, sem prejuízo dos comentários individuais dos participantes.

**5. PRÓXIMA REUNIÃO:** 03 de setembro de 2018, das 9h00 às 12h30.

**Local:** ABNT/CB-24 – Corpo de Bombeiros – Praça Clóvis Bevilacqua, 421-, Sé, São Paulo-SP

##### 5.1 ORDEM DO DIA :

- Aprovação da minuta de ata da 07ª reunião/2018
- Avaliar os comentários sobre o projeto ABNT NBR 16651 em consulta nacional;
- Avaliar os comentários e posicionamento do grupo de trabalho do capítulo 8 da NBR 17240;
- Avaliar os comentários sobre o capítulo 6 da NBR 17240;
- Revisão do capítulo 3 e 4 da NBR 17240.

**Esta Ata também é um convite para a próxima reunião, conforme data, local e horário acima. Favor confirmar sua presença.**



## ANEXO A

### Relação de Convidados

